

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme
nach FW 309-1 (Mai 2014)
des Wärmeversorgungssystems

Fernwärmeversorgungssystem Hamburg

der

Wärme Hamburg GmbH
Andreas-Meyer-Straße 8
22113 Hamburg

auf der Datenbasis :
Gutachten¹⁾ vom :

Planungsdaten
08.04.2020

mit PEF für Wärmebezug von "Fernwärme ZRE"

0,00

(gültig bis 26.02.2025)

einen Primärenergiefaktor nach
AGFW FW 309-1 (Mai 2014) von :

$f_{P,FW}$

=

0,36

Die Bescheinigung ist gültig²⁾ bis zum :

07.04.2027

Leipzig, den 08.04.2020

i.A.



Dipl.-Ing. Jan Klima
f_p-Gutachter-Nr.: FW 609 - 110

¹⁾ Gutachten BET; Bestimmung des Primärenergiefaktors des „Fernwärmeversorgungssystem Hamburg“ der Wärme Hamburg GmbH; vom 08.04.2020.

²⁾ In bestimmten Fällen ist eine Anpassung des System-PEF auch vor Ablauf dieser Gültigkeitsdauer erforderlich. Insbesondere ist mit Ablauf der Gültigkeit der PEF-Bescheinigung des Wärmebezuges von „Fernwärme ZRE“ eine Anpassung des System-PEF zu prüfen und ggf. vorzunehmen.